

Emissionswerte für den Gläsernen Schornstein										BMKW Wicker
KW	Grenzwerte		Tagesmittelwerte							Bezeichnungen im Klartext
29			18.07.22	19.07.22	20.07.22	21.07.22	22.07.22	23.07.22	24.07.22	
			Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
Staub	mg/Nm ³	5	1,47	1,36	1,29	1,84	1,33	1,48	1,53	Staub
CO	mg/Nm ³	50	33,79	29,59	28,57	31,77	29,42	30,20	30,52	Kohlenmonoxid
Cges	mg/Nm ³	10	0,53	0,49	0,47	0,55	0,45	0,46	0,45	Kohlenwasserstoff gesamt
HCL	mg/Nm ³	10	5,91	8,20	8,50	8,54	8,50	8,61	8,49	HCL= Salzsäure (richtiger=CL=Chloride)
SO2	mg/Nm ³	50	38,34	32,96	26,32	21,56	28,54	32,31	30,80	Schwefeldioxid
NO(x)	mg/Nm ³	200	187,68	187,03	191,34	186,99	185,25	175,98	177,78	Stickoxide
Hg	µg/Nm ³	25	0,99	0,99	0,99	1,06	1,02	1,00	1,00	Quecksilber

KW	Grenzwerte		Tagesmittelwerte							Bezeichnungen im Klartext
30			25.07.22	26.07.22	27.07.22	28.07.22	29.07.22	30.07.22	31.07.22	
			Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
Staub	mg/Nm ³	5	1,34	1,16	1,22	1,19	1,26	1,33	1,21	Staub
CO	mg/Nm ³	50	29,54	27,08	27,33	25,88	26,32	25,56	25,05	Kohlenmonoxid
Cges	mg/Nm ³	10	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	Kohlenwasserstoff gesamt
HCL	mg/Nm ³	10	8,38	7,74	8,60	8,32	8,49	8,53	8,55	HCL= Salzsäure (richtiger=CL=Chloride)
SO2	mg/Nm ³	50	19,71	23,84	31,28	28,37	25,15	21,32	25,03	Schwefeldioxid
NO(x)	mg/Nm ³	200	183,10	183,60	174,40	183,12	186,36	189,63	188,16	Stickoxide
Hg	µg/Nm ³	25	1,00	0,99	0,99	0,99	0,98	0,99	0,99	Quecksilber