

Emissionswerte für den Gläsernen Schornstein										BMKW Wicker
KW	Grenzwerte		Tagesmittelwerte							Bezeichnungen im Klartext
52			26.12.22	27.12.22	28.12.22	29.12.22	30.12.22	31.12.22	01.01.23	
			Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
Staub	mg/Nm ³	5	0,97	0,94	0,91	1,16	1,06	0,94	0,93	Staub
CO	mg/Nm ³	50	23,27	22,88	22,22	21,58	22,20	20,42	19,98	Kohlenmonoxid
Cges	mg/Nm ³	10	0,12	0,11	0,11	0,17	0,18	0,20	0,40	Kohlenwasserstoff gesamt
HCL	mg/Nm ³	10	8,51	8,51	7,94	5,60	7,67	8,61	8,52	HCL= Salzsäure (richtiger=CL=Chloride)
SO2	mg/Nm ³	50	27,05	25,81	34,06	42,18	35,93	35,59	38,43	Schwefeldioxid
NO(x)	mg/Nm ³	200	182,68	187,16	184,66	188,17	188,89	193,08	183,03	Stickoxide
Hg	µg/Nm ³	25	0,98	1,01	1,01	1,09	1,07	1,08	1,07	Quecksilber

KW	Grenzwerte		Tagesmittelwerte							Bezeichnungen im Klartext
1			02.01.23	03.01.23	04.01.23	05.01.23	06.01.23	07.01.23	08.01.23	
			Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
Staub	mg/Nm ³	5	1,34	1,31	1,36	1,43	1,31	1,16	1,21	Staub
CO	mg/Nm ³	50	20,33	19,24	22,89	25,76	23,59	21,36	23,22	Kohlenmonoxid
Cges	mg/Nm ³	10	0,19	0,22	0,54	0,19	0,23	0,16	0,21	Kohlenwasserstoff gesamt
HCL	mg/Nm ³	10	4,51	5,91	3,78	7,91	6,52	7,74	8,54	HCL= Salzsäure (richtiger=CL=Chloride)
SO2	mg/Nm ³	50	41,95	41,33	41,03	40,94	42,28	40,57	37,30	Schwefeldioxid
NO(x)	mg/Nm ³	200	182,81	182,55	183,08	186,64	191,72	189,46	189,29	Stickoxide
Hg	µg/Nm ³	25	1,12	1,01	1,03	1,01	1,10	1,05	1,01	Quecksilber